

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0050/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Danmat PVC Folie 1F 75-CS-M1

Innehavare	Danmat Industri A/S, Roskildevej 23, DK-3650 Ølstykke, tel: +45 47 33 53 66, fax: +45 47 33 36 26, E-post: info@danmat.dk, Hemsida: www.danmat.dk, org.nr: DK 81636419.
Produkt	Danmat PVC folie typ 1F 75-CS-M1, ytbeklädnadsmaterial av PVC för rörisolering. Tjocklek 0,3-0,5mm och ytvikt 1,44kg/dm ³
Avsedd användning	Ytbeklädnad för mineralullsisolerade rörinstallationer i utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brandspridning och rökutveckling.
Handelsnamn	Danmat PVC Folie 1F 75-CS-M1
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Rörisolering klass P II * 5:22

* Godkännandet gäller för ytbeklädnad av rörskålar av stenull eller glasull med nominell densitet minst 50 kg/m³. Rörskålarna skall vara godkända som obrännbart material samt tillverkningskontrollerade.

Tillhörande handlingar	ISOTOP SYSTEM daterad 2003-04-14.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-03-11 och diariernr. CP00301 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ DBI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Distributör Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Danmat Industri A/S, Ølstykke, Danmark.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|---|---|
| Distributör | Danmat Industri A/S, Ølstykke,
Danmark |
| Tillverkningsställe | INEOS Films GmbH
Weissant-Gölzau, Tyskland |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | PVC 1F 75 -M1 |
| Typgodkännandets nummer | 0050/03 |
| Egenskaper | Rörisolering klass P II |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | DBI |
- Bedömningsunderlag Rapport nr 8860 PF11331, PF13542 och PF13263a från Danish Institute of Fire and Security Technology.
- Kommentarer Rörisoleringen får (under de förutsättningar som anges i BBR 5:511) användas där krav på ytskikt klass II föreligger.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-04-14 och projektnummer T300050-02.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-04-13.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Håkan Thiman


Ingvar Pettersson